

# 福鼎市发展和改革局文件

鼎发改审批〔2020〕169号

## 关于邦普循环宁德产业园项目污水排放工程 (玉岐村~牙基村)管道工程初步设计及 工程概算的批复

福鼎市城市建设投资有限公司：

你司《关于要求审批邦普循环宁德产业园项目污水排放工程（玉岐村~牙基村）管道工程初步设计及概算的函》（鼎城投司【2020】139号）文悉。经研究，原则同意按专家意见修改后的项目初步设计方案及工程概算。现将邦普循环宁德产业园项目污水排放工程（玉岐村~牙基村）管道工程（项目代码：2019-350982-78-01-069959）初步设计具体批复如下：

### 一、建设规模

该项目新建 DN500 污水压力管，管道长度为 3942 米，其中明管 3101 米，暗管 841 米。

## 二、管网设计

原则同意初步设计提出的管网设计方案，管材采用钢管。

## 三、施工工期 12 个月

## 四、工程概算

本工程概算核定为 1560.1 万元，其中工程建安费用 1298.92 万元。（具体内容详见概算表）

五、下阶段，业主单位应根据专家组意见进一步优化设计。

六、请业主单位根据审查意见要求，请按照批准的建设规模、内容、标准抓紧进行限额施工图设计，在实施过程中，不得擅自扩大建设规模，严格按照已批准的工程概算控制工程投资。

附：邦普循环宁德产业园项目污水排放工程（玉岐村～牙基村）管道工程总概算表

福鼎市发展和改革局

2020 年 11 月 9 日

---

抄送：市政府办、住建局、自然资源局、生态环境局、统计局、财政局，存档。

---

福鼎市发展和改革局

2020 年 11 月 9 日印发

---